

# PT59

## Patalpų termostatas su Open Therm komunikacijos protokolu

Skaitmeninis patalpos termostatas su Open Therm komunikacijos protokolu.

### TECHNINIAI PARAMETRAI

Maitinimas	Nuo katilo OP jungties
Ryšio tipas	Dviejų kryptių iki 50M
Minimalus programavimo laikas	10 min.
Minimalus karšto vandens ruošimo programavimo laikas	1 val.
Temperatūros diapazonas	+3°C iki +39°C
Termofikato temperatūros diapazonas	+5°C iki +80°C
Karšto vandens temperatūros diapazonas	+30°C iki +65°C
Temperatūros nustatymas	kas 0,5°C
Minimalus indikacijos žingsnis	0,1°C
0,1°C	±0,5°C
Darbinė temperatūra	0°C iki +40°C



### PT59 savybės:

- Didelis lengvai skaitomas apšviečiamas ekranas.
- 9 savaitinės programos.
- 6 temperatūros pasikeitimai per dieną.
- Karšto vandens ruošimo savaitinė programa.
- 3 karšto vandens ruošimo temperatūros pasikeitimai per dieną.
- Valdymas pagal lauko oro kreivę.
- Valdymas pagal lauko oro kreivę su automatine korekcija. Pagal patalpos temperatūrą.
- PI valdymas.
- Prisitaikymas prie patalpų inertiškumo.
- Atostogų režimas.
- Greitas temperatūros pakeitimas.
- Greitas karšto vandens ruošimo temperatūros pakeitimas.
- Automatinis vasaros/ žiemos laiko keitimas.
- Darbo valandų skaitiklis.
- Karšto vandens ruošimo valandų skaitiklis.
- Apsauga nuo užšalimo.
- Paprastas programavimas.
- Galimybė pasirinkti katilo tipą Thermona , Dakon , Quantum , Geminox , Ferroli , Viessmann ir kiti.
- Rodomos temperatūros korekcija.